

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29, тел.: +78723433203,
e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Н.Ю. Гасанова

24.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/05357-24 - 05-00-21/05359-24 от 24.12.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО
ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0516011214 ОГРН
1120546000211)тел: +7 9387901051

2. Юридический адрес: 368101, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, С ГЕЛЬБАХ, УЛ. 3.РЕСПУБЛИКИ Д.15
Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, ул 3.Республики

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 05-00-21/05357-24 - вода питьевая централизованных систем водоснабжения,

Проба № 05-00-21/05358-24 - вода питьевая централизованных систем водоснабжения,

Проба № 05-00-21/05359-24 - вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 05-00-21/05357-24 - Водоснабжение села Гельбах, водопроводный кран, Дагестан Респ, р-н
Кизилюртовский, с Гельбах, ул Дахадаева,

Проба № 05-00-21/05358-24 - Водоснабжение села Гельбах, водопроводный кран, Дагестан Респ, р-н
Кизилюртовский, с Гельбах, ул 3.Республики,

Проба № 05-00-21/05359-24 - Водоснабжение села Гельбах, водопроводный кран, Дагестан Респ, р-н
Кизилюртовский, с Гельбах, ул М.Меджидова,

5. Условия отбора:

Дата отбора:

Проба № 05-00-21/05357-24 - 18.12.2024 14:00,

Проба № 05-00-21/05358-24 - 18.12.2024 13:50,

Проба № 05-00-21/05359-24 - 18.12.2024 13:00

Ф.И.О., должность: Дадачев Э. зам.гл АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГЕЛЬБАХ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.12.2024 14:30, 18.12.2024 14:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-21/05357-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического

Протокол испытаний № 05-00-21/05357-24 - 05-00-21/05359-24 от 24.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб, Проба № 05-00-21/05358-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб, Проба № 05-00-21/05359-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10 от 29 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-21/05357-00.00-24, 05-00-21/05358-00.00-24, 05-00-21/05359-00.00-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	53342

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/05357-24 Образец поступил 18.12.2024 15:12 дата начала испытаний 18.12.2024 15:15, дата окончания испытаний 20.12.2024 09:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/05357-24 Образец поступил 18.12.2024 14:30 дата начала испытаний 18.12.2024 14:40, дата окончания испытаний 24.12.2024 11:14					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2, п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	4,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/05358-24 Образец поступил 18.12.2024 15:20 дата начала испытаний 18.12.2024 15:22, дата окончания испытаний 20.12.2024 09:14					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-21/05358-24 Образец поступил 18.12.2024 14:30 дата начала испытаний 18.12.2024 14:40, дата окончания испытаний 24.12.2024 11:16					
№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты	Величина допустимого	НД на методы

стр. 2 из 3

п/п		измерения	испытаний	уровня	исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2, п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	2,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-21/05359-24

Образец поступил 18.12.2024 15:22

дата начала испытаний 18.12.2024 15:25, дата окончания испытаний 20.12.2024 09:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-21/05359-24

Образец поступил 18.12.2024 14:30

дата начала испытаний 18.12.2024 14:40, дата окончания испытаний 24.12.2024 11:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2, п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	2,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:

А.А. Гусейнова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00-21/05357-24 - 05-00-21/05359-24 от 24.12.2024